



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภท ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๗ ถัง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ตำบลเชียงแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแวง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภท ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๗ ถัง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ตำบลเชียงแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภท ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๗ ถัง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ตำบลเชียงแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายละเอียดดังบัญชีภาคผนวกแนบท้าย) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.กระดานดำ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดย นางสาวชุติมันต์ ชัยวร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศรีจันทร์ เบ็ญชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแวง

บัญชีภาคผนวกแนบท้าย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
วัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์
เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแวง

คุณลักษณะเฉพาะของถังดับเพลิงดังนี้

๑. เป็นถังดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ สามารถหิ้วได้
๒. ตัวถังดับเพลิงทำด้วยวัสดุที่มีเหมาะสม สามารถทนความดันได้ตามมาตรฐาน
๓. ถังดับเพลิงมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕.๕ นิ้ว
๔. ถังดับเพลิงมีความหนาของงตัวถัง ไม่น้อยกว่า ๐.๖ มิลลิเมตร
๕. ถังดับเพลิงมีเกจวัดระดับแรงดัน เพื่อแสดงสถานะปกติของถังดับเพลิง
๖. ถังดับเพลิงมีข้อต่อ หัวฉีด และอุปกรณ์ ทำจากเหล็กไม่เป็นสนิม Stainless steel หรือวัสดุที่ทนทาน ต่อการกัดกร่อน
๗. สายฉีดและอุปกรณ์ของสายฉีด ทำด้วยวัสดุที่ทนทาน แข็งแรง โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่ต่ำกว่า ๙.๕ มิลลิเมตร
๘. หูหิ้วที่แขวนและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง มีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักของถังดับเพลิงได้เป็นอย่างดี
๙. ถังดับเพลิงมีแรงดันการใช้งานปกติ อยู่ที่ช่วง ๘๐๐ ถึง ๑,๒๐๐ psi
๑๐. ชนิดเคมี เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อสารเคมีหมดสามารถนำมาเติมใหม่ได้
๑๑. สามารถดับไฟ Class B และ C ได้
๑๒. รับประกันคุณภาพชำรุดบกพร่องตามสภาพใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ผนวก ก

คุณลักษณะเฉพาะถังดับเพลิง

